

№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.01782/25

Серия RU

№ 0573898

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AD58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЭТА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454008, Россия, Челябинская область, Челябинская область, Челябинский городской округ, город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1а, этаж 3, помещение 2
Основной государственный регистрационный номер 1187456012743.
Телефон: +73512254248 Адрес электронной почты: info@texnoseta.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЭТА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454008, Россия, Челябинская область, Челябинская область, Челябинский городской округ, город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1а, этаж 3, помещения 2

ПРОДУКЦИЯ Аппараты теплообменные, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов, в сочетании с жидкостями, и используемые для рабочих сред группы 1 и 2; 3-я и 4-я категория опасности оборудования, согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013 (согласно приложению - бланк №1071625 на 1 листе). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-002-27937367-2018 «ТЕПЛООБМЕННИКИ КОЖУХОТРУБНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8419500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 721РИЦ-032, 722РИЦ-

032, 723РИЦ-032, 724РИЦ-032 от 30.05.2025 года, выданных Испытательным центром Обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OK59). Акта о результатах анализа состояния производства №10.04.2025-177AT от 18.04.2025, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AD58) эксперт: подписавший акт анализа состояния производства - Поляков Артём Александрович, комплекта документов на оборудование: технических условий; паспортов; обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; расчетов на прочность; результатов прочностных расчетов; конструкторской документации; протоколов заводских испытаний; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих изделий; технологических регламентов и сведений о технологических процессах

Схема сертификации: 1с

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 27590-2005 "Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия", ГОСТ 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия хранения продукции: по группе 5 (ОЖ4), согласно ГОСТ 15.150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в различных условиях климата с учетом воздействия климатических факторов внешней среды». Назначенный срок службы: тип ПП – 10 лет; тип Q – 10 лет; тип ОВА – 10 лет; тип ПСВ – 30 лет. Назначенный срок хранения: 24 месяца. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления (с даты ввода в эксплуатацию) продукции, прошедшей исследование (испытания) и измерения: с 10.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2025

ПО 29.08.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подписи)

(подпись)

Центр
сертификации
"ТАТСЕРТ"
М.П.

Ирохуна Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Жакикулов Якуб Орифджанович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.01782/25

Серия **RU** № **1071625**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8419500000	Аппараты теплообменные, предназначенные для сжатых, растворенных под давлением газов, в сочетании с жидкостями, и используемые для рабочих сред группы 1 и 2, 3-я и 4-я категория опасности оборудования, согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013:	Технические условия ТУ 28.99.39-002- 27937367-2018 «ТЕПЛООБМЕННИКИ КОЖУХОТРУБНЫЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».
	паровые подогреватели типа ПП: вместимостью межтрубного пространства от 0,134 м³ до 0,750 м³ включительно, расчетным давлением межтрубного пространства свыше 0,05 МПа до 2,5 МПа включительно, вместимостью трубного пространства от 0,051 м³ до 0,685 м³ включительно, расчетным давлением трубного пространства до 2,5 МПа включительно	
	паровые подогреватели типа Q: вместимостью межтрубного пространства от 0,035 м³ до 0,403 м³ включительно, расчетным давлением межтрубного пространства свыше 0,05 МПа до 2,5 МПа включительно, вместимостью трубного пространства от 0,097 м³ до 0,403 м³ включительно, расчетным давлением трубного пространства свыше 0,05 МПа до 2,5 МПа включительно	
	охладители типа ОВА: вместимостью межтрубного пространства от 0,009 м³ до 0,15 м³ включительно, расчетным давлением межтрубного пространства свыше 0,05 МПа до 2,5 МПа включительно, вместимостью трубного пространства от 0,007 м³ до 0,08 м³ включительно, расчетным давлением трубного пространства свыше 0,05 МПа до 2,5 МПа включительно	
	Подогреватели сетевой воды типа ПСВ: вместимостью межтрубного пространства от 0,739 м³ до 11,338 м³ включительно, расчетным давлением межтрубного пространства от 0,29 МПа до 1,37 МПа включительно, вместимостью трубного пространства от 0,382 м³ до 8,064 м³ включительно, расчетным давлением трубного пространства от 1,47 МПа до 2,45 МПа включительно	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Джаникулов Якуб Орифджанович
(Ф.И.О.)